

簡易専用水道定期検査業務

1. 対象施設

箕面市立病院

2. 対象設備

簡易専用水道

- | | | | | |
|---------|-----------|-----|-------|----|
| 1) 給水方式 | 高置水槽方式 | | | |
| 2) 受水槽 | 受水槽室（地上式） | FRP | 有効60t | 2基 |
| 3) 高置水槽 | 本館RF | FRP | 有効30t | 1基 |
| | リハ棟RF | FRP | 有効12t | 1基 |

3. 一般事項

- 1) 本仕様書その他、みのおライフプラザ複合施設管理業務委託基本仕様書（以下「基本仕様書」という。）を適用する。
- 2) 提出書類（原則としてA4版とする）
 - ① 施行中 検査結果報告書（検査完了のつど） 1部
 - ② その他発注者又は施設管理者の指示するもの

4. 業務内容

- 1) 水道法第34条の2第2項、同法施行規則第24条に基づく簡易専用水道の定期検査
- 2) 検査項目
 - ① 施設検査
周囲、本体、内部、マンホール部、各付属管、他
 - ② 水質検査
臭気、味、色、色度、濁り、遊離残留塩素
 - ③ 書類検査
給水設備の配置・系統図、貯水槽の清掃・管理記録

5. 特記事項

- 1) 基本仕様書6-1業務計画書、6-2作業計画書に基づいて施行すること。